



HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

Az Észak-magyarországi régió 2006. évi Regionális Minőségi Nagydíjas Vállalkozása

Egri Üzemegység

3300 Eger-Felnémet, Tulipán tér 3. - 3301 Pf.: 65. - Tel.: 36/412-384 - Fax.: 36/413-618

e-mail: titkarsag@eger.hmvizmurt.hu



Dédestapolcsány Község
Polgármesteri Hivatala

Lukács László
Polgármester Úr
részére

3643- Dédestapolcsány
Petőfi u. 21.

Dátum: Eger, 2017. December 06.

Iktató szám: *440-1493-21/17*

Ügyintéző: Bárdos Zsolt

Tárgy: Ingatlanok házi ivóvízellátó rendszerének felkészítése a téli üzemre

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten küldjük Társaságunk ingatlanok házi ivóvízellátó rendszerének téli felkészítéséről szóló kiadványát.

Kérem a szükséges intézkedésekről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni szíveskedjenek.

Megköszönve szíves segítségét, kívánok Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Tisztelettel

Heves Megyei Vízmű Zrt.
Egri Üzemegység
3300 Eger, Tulipán tér 3.
Bárdos Zsolt
Telefon: 36/412-384
üzemvezető főmérnök
36/413-618
(16)

Mellékelet: - 1 db tájékoztató

Kapják:

- Címzett
- Irattár
- Ügyintéző



A hideg veszélyezteti
a vízmérők és
vízcsövek épségét!

Fagyveszély!

Védekezzünk a fagy ellen még a
nagy hidegek beállta előtt!

A fagykárak elkerülhetők!

A tartós hideg komoly károkat okozhat az aknában vagy a fűtetlen pincékben található vízmérőkben, sőt a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is. Érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező mérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit.

A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos!

Mit tehet Ön a fagykárak elkerüléséért?

- ✓ A hiányzó aknafedlapot pótolja, ha sérült, cserélje ki!
- ✓ Óvja a vízmérőt, ezért győződjön meg arról, hogy jól záródik az akna fedele!
- ✓ Az aknát és a vízmérőt leszigetelheti hungarocellel, pléddel vagy kartondoboz-darabokkal.
- ✓ Fontos, hogy a tél folyamán többször ellenőrizze, nincs-e víz az aknában, és a fedele is jól le van-e zárva!
- ✓ A pincében és a zárt helyen lévő vízmérők, vízvezetékek esetén ellenőrizze a pinceablak épségét, szigetelését és tartsa azt zárva!
- ✓ Víztelenítse a vezetékeket, ha nem használja!

Miért kell kifizetni a csőtörés esetén elfolyt vízmennyiséget?

Minden olyan vízvesztéséget, amely a csatlakozási pont (vízmérő) utáni hálózaton keletkezett, a fogyasztónak kell kifizetnie, mert az ő birtokában levő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget. Erre kötelezi a fogyasztót a 38/1995 (IV. 5.) Kormányrendelet is.

Mit spórol azzal, ha odafigyel?

- Időt, bosszúságot,
- az elfolyt víz árát,
- a kiszállás díját,
- az új vízmérő árát,
- vezetékek fagyása esetén a felújítást,
- a vízmérő hitelesítésének költségét.

Napi
több ezer
forintot!

A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen károsíthatja ezeket a szerkezeteket is.


Hogyan szigeteljük?

A vízmérőaknánál az jelenti a gondot, hogy hiába van mélyen a vezeték, nincs fölötte talaj, ezért fagyhat el a vízmérő megfelelő szigetelés nélkül.

Szigetelőanyag kiválasztásánál fontos szempont, hogy nedvesség hatására ne veszítsen szigetelőképességéből.


Rendkívül fontos, hogy a hőszigetelés mértékét – a szigetelőanyag vastagságát – a mindenkor külső hőmérséklet figyelembe vételével válasszuk meg.

A könnyebb hozzáférés érdekében mérőleolvasás előtt a vízmérőaknáról célszerű ellapátolni a havat.



Az elfagyott csövek a falban is hatalmas károkat okozhatnak!

Az elfagyott vízmérő cseréire szorul.



Hogyan víztelenítsünk?

Teendők télen nem lakott ingatlannál

A vízhálózat és a vízmérő víztelenítése, a vízmérőakna fagyvédelmének lépései:

1. Az aknában zárja el a mérőtől az utca felé levő főcsapot (általában kék fogantyú)! Ha nem tudja elzárni, jelezze társaságunknak a központi ügyeleti telefonszámon!
2. Nyissa ki a házban lévő összes csapot és a kerti csapot!
3. Zárás után a víztelenítő-csonkon vagy csapon (általában a vízmérőaknában van) keresztül folyassa ki a belső hálózatról a vizet!
4. A házban a víztelenítés idejére minden csapot hagyjon nyitva! A házban ne felejtse el...
5. a WC víztartályát kiüríteni, ...
6. az összefolyókból, WC kagylóból eltávolítani a vizet, és...
7. külön figyeljen a vízzel működő berendezések víztelenítésére (mosógép, vízmelegítő, központi fűtés stb.)!
8. A fagyveszély érintheti a bűzelzárókat is a megrekedt víz miatt. Kipumpálhatja a bent maradt vizet vagy felületkímélő, fagyálló, fertőtlenítő hatású folyadékot tölthet a bűzelzárókba!
9. Ellenőrizze, hogy biztosan nem folyik-e víz a víztelenítő-csonknál!
10. Ellenőrizze azt is, hogy jól zárta-e el a víztelenítő-csapot! Ezt onnan tudhatja, hogy a vízmérőn található mutatók és a csillagkerék nem mozog.
11. Takarja le a vízmérőakna fedlapját is!
12. Az ingatlan megóvása érdekében a víztelenítés után a csapokat indokolt újra zárt állapotba állítani.

Ezzel a víztelenítés befejeződött!

Javasoljuk, hogy télen nem használt ingatlanát rendszeres időközönként ellenőrizze, vagy megbízottja útján ellenőriztesse az esetleges károk megelőzése, illetve mielőbbi észlelése érdekében.

Fontos!

A vízmérőben a víztelenítést követően is marad víz, ezért a vízmérő szigetelését mindenképpen meg kell oldani!

Teendők télen is lakott ingatlannál

1. A vízmérőakna falait szigeteljük le!
2. Azokat a vízvezeték-szakaszokat, amelyek kevésbé védett helyen (tűzfalban, pincében, illetve falon kívül futó vízvezetékek) vannak, célszerű szintén szigetelőanyaggal védeni.
3. A kerti csapok víztelenítését a leírtak szerint végezze el! Fontos a víztelenítő csap teljes ütközésig történő elzárása, mert azon át folyhat a víz.
4. Telepített öntözőberendezések csövei és szórófejei fagyállók ugyan, de az élettartamukat meghosszabbítjuk, ha ezeket is víztelenítjük.

Jelek arra, hogy télen mégis elfagyott a vízmérő:

- Nem forog a vízmérő, ha megnyitja a csapot,
- szilánkokra tört üveg az óralapon,
- eldeformálódott számlálószerkezet,
- a lakásban nem, vagy csak alig jön víz a csapból.

Ha télen nem folyik a csapból víz:

- Ne próbálja felolvasztani a csapot nyílt lánggal!
- Kérje szakember segítségét!

A mérőelfagyás észlelésekor haladéktalanul hívja a számlán szereplő hibabejelentő telefonszámot. Amennyiben a vízmérő előtti elzáró csap nyitva van, akkor a további vízfolyás megelőzése érdekében próbálja elzárni.

Köszönjük,

hogy odafigyel vízmérője állapotára, hiszen a vízmérők rendeltetésszerű működtetése közös érdekünk!

Tudta Ön, hogy...

...a vízmérő elfagyások többsége a nem kellő gondosság miatt történik meg?

...a vízmérő rendszeres ellenőrzése és a házi ivóvíz hálózat karbantartása a Fogyasztó feladata?

...a vízmérő elfagyása a mérő meghibásodását és vízfolyást eredményezheti?

...a vízmérőcsere és az elfolyt víz költsége a Fogyasztót terhelheti?

...évente több tízezer mérő fagy el és sok millió liter víz folyik el emiatt?

